

## Compteur électrique Kamstrup Omnipower

### Instructions pour le relevé des index de refoulement

---

L'affichage à cristaux liquides peut fournir de nombreuses informations. Les éléments nécessaires dans le cadre de notre décompte de refoulement correspondent à 4 index.



Le bouton bleu-vert de gauche permet de faire défiler les informations.

Les chiffres au coin gauche-haut de l'écran indiquent la position en cours.

Les 4 chiffres à nous communiquer sont les positions :

- 1.8.1 Energie active heures pleines
- 1.8.2 Energie active heures creuses
- 2.8.1 Energie refoulée heures pleines
- 2.8.2 Energie refoulée heures creuses

Aucune de vos manipulations ne risque d'endommager le compteur ou d'altérer les données.

Selon la programmation du compteur, il est tout-à-fait possible que certains chiffres restent à zéro.

En cas de souci, n'hésitez pas à contacter notre secrétariat au 024 423 65 18.