Yverdon-les-Bains
Énergies

Rue de l'Ancien-Stand 2
Case Postale
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

Cité de l'énergie
european energy award

D-CQ-01-53-Exécution de té de purge gaz

L'exécution des tés de purge doit obligatoirement s'effectuer comme indiqué sous la photo (1) ci-dessous.
Il ne doit pas contenir de pièce intermédiaire.
Il doit être facilement accessible (minimum 40 cm d'espace libre).



✓

1.Montage autorisé

✗

2.Montage avec pièce intermédiaire

✗

3. Montage avec réduction



✗

4.Montage avec pièce intermédiaire

T +41 (0)24 423 65 55 \ se@ylb.ch \ yverdon-energies.ch
Horaires : 07h30 – 12h00 \ 13h30 – 16h30 \ Lundi – 18h30

Il est autorisé losque le bloc chaudière contient déjà une vanne gaz d'effectuer le montage suivant ; cela évitant de poser une autre vanne avant le té de purge gaz.



✓

Tout montage ne correspondand pas à cette fiche technique devra être modifié avant la mise en service gaz.

La présente fiche technique rentre en vigueur à dater du 17.01.2020.

T +41 (0)24 423 65 55 \ se@ylb.ch \ yverdon-energies.ch
Horaires : 07h30 – 12h00 \ 13h30 – 16h30 \ Lundi – 18h30