Yverdon-les-Bains
Énergies

Rue de l'Ancien-Stand 2
Case Postale
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

Cité de l'énergie
european energy award

D-CQ-01-78-Maintien liaison équipotentielle lors démontages conduites gaz

Lors de démontages ou de coupes de tuyau de gaz, la liaison équipotentielle doit être maintenue pour éviter tout allumage par courant résiduel.

Pour ce faire, il y a lieu d'utiliser :

- Un câble pour maintenir la liaison équipotentielle



Exemple de câble de liaison équipotentielle

T +41 (0)24 423 65 55 \ se@ylb.ch \ yverdon-energies.ch
Horaires : 07h30 – 12h00 \ 13h30 – 16h30 \ Lundi – 18h30