## D-CPT-03-45 Mise à terre des mâts d'éclairage et armoires de distribution


ELECTRICITE			
Dessiné :	13.04.2021	sub	
Modifié :			
Validé :	13.04.2021	jms	
Echelle :	-		
Publication internet :	oui		



Yverdon-les-Bains Énergies Rue de l'Ancien Stand 2 Case postale CH-1401 Yverdon-les-Bains





Version :



## CONNEXION CABLE/RUBAN

## RACCORDEMENT AVEC SERRE-FIL DE DERIVATION EE3 - 30004





Isoler la connexion avec de la bande grasse EE2 - 10063

6	2		Rondelle M10	Acier
5	1	T2 - 20149	Écrou 6 pans autobloquant M10	Acier
4	1	T2 - 20008	Vis à tête 6 pans, M10 / 25mm	Acier
3	1	EE3 - 80015	Cosse sertie 50/10	Cuivre étamé
2	1	T2 - 10010	Ruban Cu nu 30/3mm longueur: 15.00m	Cuivre nu
1	1	E2 - 00154	Câble 1x50 mm² TT jaune / vert	Cuivre isolé
Position	Nombre	Numéro du magasin	Spécification	Matière